Prüfinstitut Hoch GmbH
Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Tel.: 09778–7480-200
hoch.fladungen@t-online.de www.brandverhalten.de

Hoch Fladungen

Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

PRÜFZEUGNIS
PZ-Hoch-261137

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ANERKANNTE PRÜF- Hoch Fladungen

Antragsteller	**ENGLISCH DEKOR HandelsGmbH & Co.KG** Scheydgasse 29 A-1210 Wien
Art des Prüfmaterials	Gewebe aus PVC, PES FR, CV und PU Farbe: braun/weiß
Bezeichnung des Prüfmaterials	**„smarTex"**
Probenahme	durch den Antragsteller
Inhalt des Antrags	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse **B1** "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses	31.08.2031
Ergebnis	**Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).** **Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.**

Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 6 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 10, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 44744: **„smarTex" Farbe: braun / weiß**

-Gewebe aus 76% PVC, 11% PES FR, 10% CV und 3% PU-

Seite A: braune Vorderseite Seite B: weiße Rückseite

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke ≈ 1,02mm / Flächengewicht ≈ 636g/m²

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

#2160: Seite A in Kettrichtung
#2161: Seite B in Kettrichtung
#2162: Seite A in Schussrichtung
#2166: Seite A in Schussrichtung
#2167: Seite A in Schussrichtung

ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Hoch Fladungen

4. Prüfdatum KW 34 in 2026

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	**#2160**	**#2161**	**#2162**	**#2166**	**#2167**	
Beflam -mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Schuss	Seite A Schuss	
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	1	1	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	>100	70	>100	>100	>100	cm
3	Zeitpunkt [1]	0:15	0:18	0:15	0:15	0:14	min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt [1]	0:17	0:09	0:17	0:15	0:16	min:s
	Feststellungen a. d. Probenrückseite						
	Flammen/Glimmen	---	---	---	---	---	
5	Zeitpunkt[1]	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
	Verfärbungen	---	---	---	---	---	
6	Zeitpunkt [1]	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
	Brennendes Abtropfen	./.	./.	./.	./.	./.	
7	Beginn [1]						min:s
	Umfang						
8	vereinzelt abtropfendes Probenmaterial [2]	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial [2]	---	---	---	---	---	
	Brennend abfallende Probenteile	./.	./.	./.	X	X	
10	Beginn [1]				0:40	0:28/1:08	min:s

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	**#2160**	**#2161**	**#2162**	**#2166**	**#2167**	
Beflam-mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Schuss	Seite A Schuss	
	Umfang						
11	vereinzelt abfallende Probenteile [2]	---	---	---	X	X	
12	stetig abfallende Probenteile [2]	---	---	---	---	---	
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)	./.	./.	./.	0:18	0:10/3:06	min:s
14	Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt [1]	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
15	Ende des Brandgeschehens an den Proben [1]	1:45	1:45	1:10	3:50	1:08	min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs [1]	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
	Nachbrennen nach Versuchsende						
17	Dauer [1]	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	
19	Probenvorderseite [2]	---	---	---	---	---	
20	Probenrückseite [2]	---	---	---	---	---	
21	Flammenlänge	---	---	---	---	---	cm
	Nachglimmen nach Versuchsende	---	---	---	---	---	
22	Dauer [1]	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	
	Ort des Auftretens						
24	Untere Probenhälfte [2]	---	---	---	---	---	
25	Obere Probenhälfte [2]	---	---	---	---	---	
26	Probenvorderseite [2]	---	---	---	---	---	
27	Probenrückseite [2]	---	---	---	---	---	
28	Rauchdichte ≤ 400 % * min	69	87	97	64	60	% * min
29	> 400 % * min [4]	---	---	---	---	---	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	4	5	
31	Restlängen: Einzelwerte [3] Probe 1	38	52	36	36	35	cm
	Probe 2	40	45	37	38	35	cm
	Probe 3	40	52	38	34	35	cm
	Probe 4	41	46	40	38	37	cm
32	Mittelwert Einzelversuch [3]	**40**	**49**	**38**	**37**	**36**	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	4	5	
	Rauchgastemperatur						
34	Maximum des Mittelwertes	**119**	**121**	**120**	**122**	**122**	°C
35	Zeitpunkt [1]	09:39	09:15	09:51	0:22	0:21	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	4	5	
37	Bemerkungen: keine						

ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Hoch
Fladungen

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt
3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.
4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

-keine-

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#2160	#2161	#2162	#2166	#2167	
Beflam-mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Schuss	Seite A Schuss	
1	Mittlere Restlänge	**40**	**49**	**38**	**37**	**36**	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	**119**	**121**	**120**	**122**	**122**	°C
3	Rauchdichte	**69**	**87**	**97**	**64**	**60**	%min
4	Bemerkungen: Bei der Brandschachtprüfung #2167 tritt brennendes Abtropfen / Abfallen für >20 Sekunden auf.						

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 6).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
  - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
  - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.
- Bei der Beurteilung wurden keine Messunsicherheiten der Messergebnisse betrachtet.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 25.08.2026

Sachbearbeiter:

(Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Hammer)

ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Hoch Fladungen

Leiter der Prüfstelle:

(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Ende des Berichts

Brandschachtprüfung #2160



ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Hoch
Fladungen

Messdaten

#2160, PN44744: A + K

max. Rauchtemperatur: 119°C, Rauch-Integral: 69%min

Restlänge: 40 cm



Brandschachtprüfung #2161



ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Hoch
Fladungen

Messdaten

#2161, PN44744: B + K

max. Rauchtemperatur: 121°C, Rauch-Integral: 87%min

Restlänge: 49 cm



Brandschachtprüfung #2162



ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Hoch Fladungen

Messdaten

#2162, PN44744: A + S
max. Rauchtemperatur: 120°C, Rauch-Integral: 97%min
Restlänge: 38 cm



Brandschachtprüfung #2166



ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Hoch Fladungen

Messdaten

#2166, PN44744: A + S

max. Rauchtemperatur: 122°C, Rauch-Integral: 64%min

Restlänge: 37 cm



Brandschachtprüfung #2167



ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Hoch Fladungen

Messdaten

#2167, PN44744: A + S

max. Rauchtemperatur: 122°C, Rauch-Integral: 60%min

Restlänge: 36 cm



Prüfinstitut Hoch GmbH
Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen

Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2

2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**
   Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
   Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. **Probenanordnung**
   -Freihängend - Beflammung der Seite A und B in Kett- und Schussrichtung

4. **Prüfdatum** KW 34 in 2026

5. **Versuchsergebnisse**

PN 44744: Beflammung Seite B in Schussrichtung	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung[1)]	1	1	1	1	1	--	3	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke[1)2)]	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	**14**	**12**	**10**	**10**	**10**	--	**9**	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	15	11	12	9	12	--	12	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen[1)]	30	20	15	16	16	--	15	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens[1)]	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach[1)]	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s[1)]	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2,5cm H 8cm.													

PN 44744: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						D – E
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Probenanordnung (Seite / Richtung)	A/K	B/K	A/S	--	--	--	A/K	B/K	A/S	--	--	--	
Entzündung[1)]	1	1	1	--	--	--	3	3	3	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke[1)2)]	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	**12**	**10**	**12**	--	--	--	**9**	**9**	**12**	--	--	--	cm
Zeitpunkt	12	10	14	--	--	--	13	10	15	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen[1)]	15	22	15	--	--	--	15	17	16	--	--	--	./.
Ende des Glimmens[1)]	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach[1)]	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s[1)]	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2,5cm H 9cm.													

[1)]Zeitangaben ab Versuchsbeginn
[2)] innerhalb 20 Sekunden
-/- kein Auftreten des Ereignisses
-- keine Angabe L: Längsrichtung / Q: Querrichtung

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens** -
   Das geprüfte Produkt zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen bei der Prüfung auf Normalentflammbarkeit.

Ende der Anlagen